






Начальнику
Отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

**План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Основная средняя школа села Гуляй Поле отдела образования по
Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»**

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 5 Проверочного листа, Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Приказ директора школы по назначению должностного лица ответственного за пожарную безопасность на объекте, не дополнен пунктом оснований ППБ. 	Приказ директора школы по назначению должностного лица ответственного за пожарную безопасность на объекте, дополнен пунктом оснований ППБ. устранено
2	п. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Нет записи по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе. 	Имеется запись по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики устранено

<p>п. п. 2 п. 86 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	<p>В учительской и спортивной комнате используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты (лампы без плафонов).</p>  <p>спортзал</p>  <p>учительская</p>	<p>В учительской и спортивной комнате используются приемниками электрической энергии с плафонами. устранено</p>
<p>4 п. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	<p>В котельной автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии.</p> 	<p>В котельной автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии. устранено</p>

Директор школы:



Ваховская О.И.

Начальнику
Отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

Служебное письмо

Согласно предписанию № 13 от 11.03.2024г. по КГУ «Основная средняя школа села Гуляй Поле отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области» расположенного по адресу село Гуляй-Поле, ул. Школьная, строение 2.

Устранены все нарушения:

1. Приказ директора школы по назначению должностного лица ответственного за пожарную безопасность на объекте, не дополнен пунктом основания ППБ.
Приказ директора школы по назначению должностного лица ответственного за пожарную безопасность на объекте, дополнен данным пунктом
2. Нет записи по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе.
Записи по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики имеются.
3. В учительской и спортивной комнате используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты (лампы без плафонов). **В учительской и спортивной комнате используются приемниками электрической энергии с плафонами.**
4. В котельной автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии.
В котельной автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Директор школы



Ваховская О.И.