




Вр. и.о. начальника  
Отдела по чрезвычайным ситуациям  
Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Аубакирову Е.Т.

**План  
по устранению выявленных нарушений  
по КГУ «Основная средняя школа села Гуляй Поле отдела образования по  
Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»**


№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Огнетушители не были развешаны (стояли на полу), тем самым не был обеспечен беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения. 	01.03.2023 Рабочий по обслуживанию здания – Ваховский М.П. Огнетушители развешаны, Имеется беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения.  <b>устранено</b>
2	п. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете начальных классов и библиотеке школы использовались повреждённые и незакреплённые электроустановочные изделия. 	01.03.2023 Рабочий по обслуживанию здания – Ваховский М.П. Произведена замена всех повреждённых и незакреплённых электроустановочных изделий.  <b>устранено</b>
3	п. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе розетки необходимо монтировать на негорючих основаниях. 	01.03.2023 Рабочий по обслуживанию здания – Ваховский М.П. В школе розетки монтированы на негорючих основаниях  <b>устранено</b>

4	п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	<p>В школе соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.</p> 	<p>01.03.2023 Рабочий по обслуживанию здания – Ваховский М.П. В школе соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены при помощи специальных зажимов. <b>устранено</b></p>
5	п. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	<p>В помещении, пристроенном к зданию школы, произвести вынос теплогенерирующего аппарата и разместить в приспособленном для этой цели помещении.</p> 	<p>12.07.2023 ТОО «EMAR» Устанавливают блочно-модульную котельную  <b>устранено</b></p>

Директор школы:



Ваховская О.И.



Вр. и.о. начальника  
Отдела по чрезвычайным ситуациям  
Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Аубакирову Е.Т.

### Служебное письмо

Согласно предписанию № 6 от 21.02.2023г по КГУ «Основная средняя школа села Гуляй Поле отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области» расположенного по адресу село Гуляй-Поле, ул. Школьная, строение 2.

Устранены все нарушения:

1. Огнетушители нужно закрепить на видимом месте (стояли на полу), обеспечить беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения - **гнетушители размещены. Имеется беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения.**
2. В кабинете начальных классов и библиотеке школы заменить повреждённые и незакреплённые электроустановочные изделия - **произведена замена всех повреждённых и незакреплённых электроустановочных изделий.**
3. В школе розетки необходимо установить на негорючих основаниях. – **в школе розетки монтированы на негорючих основаниях.**
4. В школе соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов - **в школе соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены при помощи специальных зажимов.**
5. В помещении, пристроенном к зданию школы, произвести вынос теплогенерирующего аппарата и разместить в приспособленном для этой цели помещении - **ТОО «EMAR», устанавливает блочно- модульную котельную.**

Директор школы



Ваховская О.И.